

Giżycko, 27.12.2023 r.

Gminny Zakład Komunalny
Sp. z o.o.
2024 -01- 04
W P Ł Y N E Ł O
L.dz. 01-12024
podpis 013

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

Ocena jakości wody

Na podstawie §21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody z **wodociągu publicznego Giżycko** w zakresie parametrów z grupy B z dnia 02.11.2023 r., na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody:

- SB/139909/11/2023 – sieć – Gajewo, ul. Suwalska 11 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Giżycko

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdza
przydatność wody do spożycia**

Uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu publicznego Giżycko** stwierdzam, że woda:

- w zakresie parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A, 1C (tab.1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
- w zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1B, 1C (tab.2), 1D (tab. 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Giżycku
Joanna Krawiec
mgr inż. higieny i epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat

2. Wójt Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33

3. a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko

2024 -01- 0 4

W P Ł Y N E Ł O
Ldż. 44/2024
podpis OB

Giżycko, 27.12.2023 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody z **wodociągu publicznego Zielony Gaj** w zakresie parametrów grupy A i B z dnia 02.11.2023 r. na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody:

- SB/139916/11/2023 –sieć- OSP Spytkowo z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Zielony Gaj
- SB/139911/11/2023 –sieć- Pieczonki 17 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Zielony Gaj
- SB/139914/11/2023 – SUW – woda uzdatniona z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Zielony Gaj

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdza
przydatność wody do spożycia**

Uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu publicznego Zielony Gaj** stwierdzam, że woda:

- w zakresie parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A, 1C (tab.1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
- w zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w zał. 1B, 1C (tab.2), 1D (tab.2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Giżycku
Joanna Kłosa
mgr inż. higieny i epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33
3. a/a

2024 -01- 04

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

W P Ł Y N E Ł O

L.dz. 43/2024

podpis013

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody z **wodociągu publicznego Sterławki Średnie** w zakresie parametrów grupy A i B z dnia 02.11.2023r. na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody:

- SB/139886/11/2023 –sieć- Wrony Nowe 6/6 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Sterławki Średnie
- SB/139904/11/2023 –sieć- Sterławki Średnie 9/2 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Sterławki Średnie
- SB/139905/11/2023 – SUW – woda uzdatniona z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Sterławki Średnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdza przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu publicznego Sterławki Średnie** stwierdzam, że woda:

- w zakresie parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A ,1C (tab.1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
- w zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1B, 1C (tab.2), 1D (tab.2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Giżycku
Joanna Kuczyńska
mgr inż. higieny i epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat

2. Wójt Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33

3. a/a

Giżycko, 27.12.2023 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody z **wodociągu publicznego Upały Małe** w zakresie parametrów grupy A i B z dnia 02.11.2023 r. na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody:

- SB/139921/11/2023 –sieć- Upały Małe 8/2 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Upały Małe
- SB/139923/11/2023 –sieć- Upały 5 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Upały Małe
- SB/139918/11/2023 – SUW – woda uzdatniona z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Upały Małe

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdza
przydatność wody do spożycia**

Uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu publicznego Upały Małe** stwierdzam, że woda:

- w zakresie parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A, 1C (tab.1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
- w zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1B, 1C (tab.2), 1D (tab.2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Giżycku
Joanna Winiarska
mgr inż. higieny i epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat
- Wójt Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33
- a/a

2024 -01- 04

Giżycko, 27.12.2023 r.

W P Ł Y N E Ł O
L.dz. 6.11.2023

podpis ..OB.....

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody z **wodociągu publicznego Wilkasy** w zakresie parametrów grupy A i B z dnia 02.11.2023 r. na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody:

- SB/139884/11/2023 –sieć- Bogaczewo 3 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Wilkasy
- SB/139885/11/2023 –sieć- Szczybały Giżyckie 8 z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Wilkasy
- SB/139881/11/2023 – SUW – woda uzdatniona z dnia 09.11.2023 r., pobranej dnia 02.11.2023 r. z wodociągu publicznego Wilkasy

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdza
przydatność wody do spożycia**

Uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu publicznego Wilkasy** stwierdzam, że woda:

- w zakresie parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A, 1C (tab.1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
- w zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1B, 1C (tab.2), 1D (tab.2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Giżycku
Joanna Górska
mgr inż. higieny i epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33
3. a/a