


22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
21	Łącznik stal/PE 65/75	1	żeliwo
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna
19	Wtaz wejściowy	1	stal nierdzewna
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna
17	Kominiek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna
16	Poręcz	1	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PVC200
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
11	Sonda hydrostatyczna	1	
10	Wytacznik płytakowy	2	
9	Rurociąg tłoczny DN65	1	PEØ75
8	Układ tłoczny DN50/65	1	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy DN50	1	
6	Nasada płuczająca T52	1	
5	Zawór zwrotny kolanowy DN50	2	żeliwo
4	Zasuwa klinowa DN50	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	Polimerobeton
2	Kolano stopowe DN50	2	żeliwo
1	Pompa zatapialna NS-50-222/042ULG-190	2	
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał



ABRYS
Technika
Spółka z o.o.

60 - 401 Poznań, ul. Wiślana 46

INWESTOR	Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. Bystry 25, 11-500 Giżycko				
PRZEDSIĘWZIĘCIE	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWEJ KĄP-UPAŁTY-GRAJWO ORAZ FRAGMENTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GRAJWO			gmina Giżycko woj. warmińsko-mazurskie	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	pompownia P10 miejscowość Upałty			Etap	III
				Stadium	PB
PROJEKTANT	mgr inż. Cezary Świst	numer uprawnień WKP/0283/PWOS/04	Skala	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Kledzik	numer uprawnień WKP/0269/POOS/04	Data	X.2016	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Zuzanna Strugała		Nr rysunku	32	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Rafał Podgórski				