



**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie**

Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o.

2020 -11- 01

W PŁYNEŁO  
L.dz. 2451/2020  
podpis *[signature]*

Olsztyn, 29 października 2020r.

O.OL.Z-3.4341.279.2020.JS

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
Bystry 1H  
11-500 Giżycko

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 września 2020r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w postaci dwóch przejść poprzecznych w rurach osłonowych pod korpusem drogi krajowej nr 63 (działka nr 72/1) obręb Kap, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że przebieg przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym uzgodniony został przez zarządcę drogi krajowej nr 63 decyzją administracyjną z dnia 13 maja 2014r. znak: GDDKiA-O.OL.Z-3s-435-144.1/14 zmienioną decyzją administracyjną z dnia 13 maja 2016r. znak: O.OL.Z-3.4341.12.2016.2.s oraz decyzją administracyjną z dnia 17 maja 2016r. znak: O.OL.Z-3.4341.12.2016.3.s zmienioną decyzją administracyjną z dnia 28 czerwca 2016r. znak: O.OL.Z-3.4341.12.2016.4.s .

Ponieważ projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik do wniosku z dnia 27 września 2020r. jest tożsamy z projektem stanowiącym załącznik do ww. decyzji, brak jest podstaw do wydania nowego zezwolenia w tej samej sprawie.

*[signature]*  
ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

*inż. Jarosław Kaczor*

Do wiadomości:

1. aa

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, Inspektor ds. Uzgodnień  
tel.: (89) 521-28-67, [jsadzewicz@gddkia.gov.pl](mailto:jsadzewicz@gddkia.gov.pl)

**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie**

ul. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel. 89 521 28 00  
faks 89 527 23 07

[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)  
e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl



**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

GDDKiA-O.OL.Ż-3s-435-144.1/14

WARMIŃSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W OLSZTYNIE

Olsztyn, dnia 13 maja 2014r.

**Decyzja**

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza Faj Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. z siedzibą w m. Bystry 25 (11-500 Giżycko), w sprawie udzielenia zezwolenia na zlokalizowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 na odcinku Grajwo-Kap gm. Giżycko;

**– zezwalam na zlokalizowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej (1 przejście poprzeczne pod korpusem drogi) w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 w obrębie Kap, przy zachowaniu wskazanych poniżej warunków:**

1. Przejście poprzeczne kanalizacji sanitarnej wykonać należy w miejscu zgodnym z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000, stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.
2. Przejście poprzeczne pod korpusem drogi krajowej wykonać należy metodą przecisku, prostopadle do osi jezdni na głębokości min. 1,5m pod dnem rowu przydrożnego i powierzchnią gruntu przyległego do korpusu drogi.
3. Rurę osłonową ułożyć należy na całej szerokości pasa drogowego drogi krajowej.
4. Komory umożliwiające wykonanie przecisku zlokalizować należy poza pasem drogowym drogi krajowej.
5. W przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, należy uzyskać od zarządcy drogi krajowej (Oddziału w Olsztynie) potwierdzenie zgodności projektu budowlanego sieci kanalizacji ciśnieniowej (2 egz. pozostają a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu należy załączyć przekrój poprzeczny.
6. Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przejścia poprzecznego ww. kanalizacji w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej, wystąpić należy do GDDKiA Oddziału w Olsztynie Rejonu w Giżycku ul. Węgorzewska 4 z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na jego umieszczenie, które zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Do wniosku należy załączyć informację o sposobie zabezpieczenia robót.
7. Za umieszczenie ww. kanalizacji w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej naliczona zostanie opłata zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148, poz. 886).

**ZAZNACZONOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

verte



8. W przypadku kolizji ww. kanalizacji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przelożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
9. Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia robót w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409).

Stosownie do art. 107 § 4. k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądanie strony.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, lecz stroną niezadowoloną z decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3. k.p.a. do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

### ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie załącznika część III ust. 44 kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. mgr inż. Jarosław Bera  
Z-CIA DYREKTORA ODDZIAŁU

### Otrzymuje:

- ① Pan Arkadiusz Faj  
Wodociągi i Kanalizacja  
Agglomeracja Giżycko Sp. z o.o.  
Bystry 25  
11-500 Giżycko

### Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
Ul. Węgorzewska 4  
11-500 Giżycko

ZŁOŻONOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi: Jądwig Sadzewicz, tel. (89) 521-28-67  
jsadzewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

41. Węgorzewska 89  
10-061 Olsztyn  
tel. (89) 521-28-00  
fax: (89) 522-10-62

e-mail: odc.drogi@poczta.gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl



WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W OLSZTYNIE

SKALA 1:1000

Projekt i Kanalizacja  
Inżynieria Giżycko Sp. z o.o.  
ul. 25, 11-500 Giżycko  
tel. 87 735 30 51  
fax 87 428 79 50

Prezys Zarządu

Wojciech Faj

ZATWIERDZONO  
Z ORYGINAŁEM

GENERAŁNA DYREKCJA DRÓG  
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE  
Al. Warszawska 89  
10-088 Olsztyn

załącznik do decyzji zezwalającej

z dnia 13.05.2014

znak: COLONA-000-2364-144.1/14

64



**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W OLSZTYNIE

O.OL.Z-3.4341.12.2016.2 s

Olsztyn, dnia 13 maja 2016r.

**Decyzja**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), na wniosek Pani Alicji Bunikowskiej reprezentującej firmę ABRYŚ Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wiślana 46, działającej z pełnomocnictwa Pana Arkadiusza Faj Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w m. Bystrzy 25 (11-500 Giżycko);

**zmieniam**

wydaną w dniu 13 maja 2014r. decyzję znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-144.1/14 zezwalającą na zlokalizowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej (1 przejście poprzeczne pod korpusem drogi) w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 w obrębie Kap, w sposób następujący:

1. Ust. 1 decyzji otrzymuje brzmienie: Przejście poprzeczne kanalizacji sanitarnej na odcinku oznaczonym lit. A-B wykonać należy w miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do decyzji zmieniającej.
2. Ust. 3 decyzji otrzymuje brzmienie: Od strony działki nr 35/4 rurę osłonową wydłużyć należy poza granicę pasa drogowego drogi krajowej.
3. Ust. 7 decyzji otrzymuje brzmienie: Za umieszczenie ww. kanalizacji w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej naliczona zostanie opłata zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124).
4. Ust. 9 decyzji otrzymuje brzmienie: Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dokonaniu zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych z zastrzeżeniem art. 29a ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290).

Pozostałe warunki techniczne zawarte w decyzji z dnia 13 maja 2014r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-144.1/14 pozostają bez zmian.

**Uzasadnienie**

ZAWIADOMIENIE  
Z ODDZIAŁEM

Pani Alicja Bunikowska reprezentująca firmę ABRYŚ Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wiślana 46, działając z pełnomocnictwa Pana Arkadiusza Faj Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w m. Bystrzy 25 (11-500 Giżycko), zwróciła się do Oddziału w Olsztynie pismem z dnia 12 kwietnia 2016r. l.dz.: 26/04/2016/KUG, o zmianę pkt. 3 decyzji z dnia 13 maja 2014r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-144.1/14, w zakresie wydłużenia rury osłonowej poza projektowaną skarpe (na wysokości działki nr 9/2), w myśl pisma zarządcy drogi z dnia 26 lutego 2016r. znak: O.OL.Z-3.4341.12.2016.1.s.

Działając w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), który stanowi, iż „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”, wyrażam zgodę na zmianę decyzji zmieniającej z dnia 13 maja 2014r. znak: GDDKIA-O.OL:Z-3s-435-144.1/14, jak na wstępie niniejszej decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania, może zwrócić się za pośrednictwem tut. Oddziału do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

### ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. mgr inż. Jarosław Bera  
Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

### Otrzymuje:

1. Pani Alicja Bunikowska  
Biuro Projektowe ABRYŚ Technika Sp. z o.o.  
Ul. Wiśłana 46  
60-401 Poznań

### Do wiadomości:

1. GDDKIA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
ul. Węgorzewska 4  
11-500 Giżycko

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi Jadwiga Sadzewicz, tel.: 89 521-28-67  
jsadzewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

ul. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl





GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.OLZ-3.4341.12.2016.3.s

Olsztyn, dnia 17 maja 2016r.

**Decyzja**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza Faj Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w m. Bystry 25 (11-500 Giżycko), działającego przez pełnomocnika Panią Alicję Bunikowską Prezes Zarządu Biura Projektowego ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań, w sprawie uzgodnienia trasy i podania warunków technicznych na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 (5 przejść poprzecznych – działka nr 72/1 obręb Kąp oraz działki nr 107, 100/11 i 106 obręb Grajwo) sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej), sieci wodociągowej oraz kanału teletechnicznego (rura osłonowa Ø32) na potrzeby zdalnego sterowania pracą przepompowni ścieków układanego w tej samej rurze ochronnej co projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w obrębach Kąp i Grajwo, gm. Giżycko;

- **zezwalam na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej) i sieci wodociągowej wraz z kanałami teletechnicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej nr 63 (5 przejść poprzecznych – działka nr 72/1 obręb Kąp oraz działki nr 107, 100/11 i 106 obręb Grajwo) w obrębach Kąp i Grajwo, gm. Giżycko, przy zachowaniu wskazanych poniżej warunków:**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej), sieć wodociągowa i kanały teletechniczne projektowane w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej, jak i poza pasem drogowym tej drogi wraz ze studniami, wykonać należy w lokalizacji zgodnej z załączonymi projektami zagospodarowania terenu, stanowiącymi integralną część niniejszej decyzji.
2. Przejścia poprzeczne wykonać należy metodą przecisku w rurach osłonowych, na głębokości min. 1,50m pod powierzchnią jezdni, dnem rowu przydrożnego oraz powierzchnią terenu przyległego do korpusu drogi.
3. Rury osłonowe ułożyć należy:
  - 1) na długościach wskazanych w ww. projektach zagospodarowania terenu (rys. nr 1, rys. nr 3 – przejście oznaczone nr 2);
  - 2) na całej długości przecisków lokalizowanych w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej (rys. nr 3 – przejście oznaczone nr 2a – wydłużyć rury poza pas drogowy, rys. nr 4 – przejście oznaczone nr 3 – wydłużyć rury poza pas drogowy, rys. nr 5 – przejście oznaczone nr 4 – wydłużyć rury poza pas drogowy);
4. Komory umożliwiające wykonanie ww. przecisków zlokalizować należy poza pasem drogowym drogi krajowej.

**ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Strona 1/3

44

5. W związku z posiadaną przez organ dokumentacją rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku Bystry-Staświny, kanalizację sanitarną wraz z kanałem teletechnicznym na terenie działki nr:
  - 1) 15/2 (rys. nr 1) ułożyć należy w rurze osłonowej na głębokości min. 1,50m pod powierzchnią terenu;
  - 2) 120/1 (rys. nr 1) ułożyć należy, na odcinku oznaczonym literami A-B, w rurze osłonowej na głębokości min. 1,50m pod powierzchnią terenu;
6. Zabrania się składowania w pasie drogowym drogi krajowej materiałów i sprzętu w związku z prowadzonymi robotami.
7. W przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, należy uzyskać od zarządcy drogi krajowej (Oddziału w Olsztynie), potwierdzenie zgodności projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej) i sieci wodociągowej wraz z kanałami teletechnicznymi (2 egz. pozostają a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu załączyć należy profile.
8. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przejść poprzecznych w pasie drogowym drogi krajowej, wystąpić należy do GDDKiA Oddziału w Olsztynie Rejonu w Giżycku ul. Węgorzewska 4, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie ww. sieci wraz z kanałami teletechnicznymi, które zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
9. Przy zabezpieczeniu robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej stosować należy warunki rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140, poz. 1481 ze zm.) - § 1 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 ze zm.).
10. Za umieszczenie ww. sieci wraz z kanałami teletechnicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej naliczone zostaną opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1608).
11. W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
12. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dokonaniu zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych z zastrzeżeniem art. 29a ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290).

ZŁOŻYŁAM  
Z ORYGINAŁEM

### Uzasadnienie

Pan Arkadiusz Faj Prezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w m. Bystry 25 (11-500 Giżycko), działając przez pełnomocnika Panią Alicję Bunikowską Prezes Zarządu Biura Projektowego ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań, zwrócił się do organu z wnioskiem o uzgodnienie trasy i podanie warunków technicznych na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 (5 przejść poprzecznych – działka nr 72/1 obręb Kap oraz działki nr 107, 100/11 i 106 obręb Grajwo) sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej), sieci wodociągowej oraz kanału teletechnicznego (rura osłonowa Ø32) na potrzeby



zdalnego sterowania pracą przepompowni ścieków układanego w tej samej rurze ochronnej, co projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w obrębach Kap i Grajwo, gm. Giżycko.  
Mimo, iż Gmina Giżycko jest na dzień wydania niniejszej decyzji właścicielem działki nr 100/11 obręb Grajwo, to ponieważ na jej fragmencie przebiega ciąg drogi krajowej nr 63, organ w sentencji niniejszej decyzji uwzględnił przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12.02.2015r. sygn. akt I SA/Wa 2578/14, cyt.: „Do spełnienia przesłanki władztwa publicznoprawnego nie jest konieczne udowodnienie przez podmiot publicznoprawny posiadania nieruchomości (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), a jedynie wykazanie faktycznego nią władania, nawet wbrew woli jej właściciela.”

Wyjaśniam dodatkowo, że na przejście poprzeczne pod korpusem drogi krajowej nr 63 oznaczonym literami A-B (rys. nr 5) wydana została przez organ odrębna decyzja administracyjna z dnia 13 maja 2016r. znak: O.O.L.Z-3.4341.12.2016.2.s

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania może zwrócić się za pośrednictwem tut. Oddziału do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

### ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. mgr inż. Jarosław Bera  
Z CA DYREKTORA ODDZIAŁU

### Otrzymuje:

① Pani Alicja Bunikowska  
ABRYS Technika Sp. z o.o.  
Ul. Wiśłana 46  
60-401 Poznań

### Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
ul. Węgorzewska 4  
11-500 Giżycko

ZATWIERDZENIE  
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521-28-67  
[jsadzewicz@gddkia.gov.pl](mailto:jsadzewicz@gddkia.gov.pl)

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl  
[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)



**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W OLSZTYNIE

O.OL.Z-3.4341.12.2016.4.s

Olsztyn, dnia 28 czerwca 2016r.

**Decyzja**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), na wniosek Pani Alicji Bunikowskiej Prezes Zarządu Biura Projektowego ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań, działającej z pełnomocnictwa Spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., Bystry 25, 11-500 Giżycko;

**zmieniam**

wydaną w dniu 17 maja 2016r. decyzję znak: O.OL.Z-3.4341.12.2016.3.s zezwalającą na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej) i sieci wodociągowej wraz z kanałami teletechnicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej nr 63 (5 przejść poprzecznych – działka nr 72/1 obręb Kąp oraz działki nr 107, 100/11 i 106 obręb Grajwo) w obrębach Kąp i Grajwo, gm. Giżycko, w sposób następujący:

1. Sentencja decyzji otrzymuje brzmienie: zezwalam na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej) i sieci wodociągowej wraz z kanałami teletechnicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej nr 63 (4 przejścia poprzeczne – działka nr 72/1 obręb Kąp oraz działki nr 107, 100/11 i 106 obręb Grajwo) w obrębach Kąp i Grajwo, gm. Giżycko, przy zachowaniu wskazanych poniżej warunków.
2. Ust. 1 decyzji otrzymuje brzmienie: Sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej), sieć wodociągową i kanały teletechniczne projektowane w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej, jak i poza pasem drogowym tej drogi wraz ze studniami, wykonać należy w lokalizacji zgodnej z projektami zagospodarowania terenu, stanowiącymi integralną część decyzji znak: O.OL.Z-3.4341.12.2016.3.s (rys. nr: 1, 4, 5) oraz w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 3) stanowiącym integralną część decyzji zmieniającej.
3. Ust. 3 decyzji otrzymuje brzmienie: Rury osłonowe ułożyć należy:
  - 1) na długościach wskazanych w ww. projektach zagospodarowania terenu (rys. nr 1, rys. nr 3 – przejście oznaczone nr 2);
  - 2) na całej długości przecisków lokalizowanych w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej (rys. nr 4 – przejście oznaczone nr 3 – wydłużyć rury poza pas drogowy, rys. nr 5 – przejście oznaczone nr 4 – wydłużyć rurę poza pas drogowy).
4. W uzasadnieniu decyzji, akapit pierwszy, wers piąty o treści: (...) w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 (5 przejść poprzecznych – działka nr 72/1 obręb Kąp oraz (...) zastąpić należy treścią: (...) w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 (4 przejścia poprzeczne – działka nr 72/1 obręb Kąp oraz (...)).

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Pozostałe warunki techniczne zawarte w decyzji z dnia 17 maja 2016r. znak: O.O.L.Z-3.4341.12.2016 3 s pozostają bez zmian.

### Uzasadnienie

Pani Alicja Bunikowska Prezes Zarządu Biura Projektowego ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań, działając z pełnomocnictwa Spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., Bystry 25, 11-500 Giżycko, zwróciła się do Oddziału w Olsztynie pismem z dnia 30 maja 2016r. o zmianę decyzji z dnia 17 maja 2016r. znak: O.O.L.Z-3.4341.12.2016.3.s, w związku z koniecznością zmiany trasy projektowanych sieci i zrezygnowania z wykonania przejścia nr 2a.

Działając w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), który stanowi, iż „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”, wyrażam zgodę na zmianę decyzji z dnia 17 maja 2016r. znak: O.O.L.Z-3.4341.12.2016 3.s, jak na wstępie niniejszej decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania, może zwrócić się za pośrednictwem tut. Oddziału do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

### ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up mgr inż. Jarosław Bera  
Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

### Otrzymuje:

1. Biuro Projektowe  
ABRYS Technika Sp. z o.o.  
Ul. Wiślanej 46  
60-401 Poznań  
Pani Alicja Bunikowska

### Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
ul. Węgorzewska 4  
11-500 Giżycko

ZATWIERDZENIE  
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi Jadwiga Sadzewicz, tel.: 89 521-28-67  
jsadzewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

ul. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl



znak: 002.23.4341.12.2016.4.5

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

GDDKiA-O.OL:Z-3s-436-64/14

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W OLSZTYNIE

11.06.2014

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2014r.

**Postanowienie**

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Giżycko z dnia 27 maja 2014r. znak: RGKIOŚ.6733.16.2014, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie geodezyjnym Grajwo i Kap gm. Giżycko, w granicach określonych na załączniku graficznym w skali 1:1000;

**uzgadniam projekt decyzji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie geodezyjnym Grajwo i Kap gm. Giżycko, w granicach określonych na załączniku graficznym w skali 1:1000.**

**Uzasadnienie**

Wójt Gminy Giżycko zwrócił się do Oddziału w Olsztynie pismem znak: RGKIOŚ.6733.16.2014, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie geodezyjnym Grajwo i Kap gm. Giżycko, w granicach określonych na załączniku graficznym w skali 1:1000.

Rozpatrując powyższy wniosek ustosunkowałem się pozytywnie do zlokalizowania ww. inwestycji poza pasem drogowym drogi krajowej Nr 63 w obrębie Grajwo i Kap.

Z uwagi na projektowane ułożenie kanalizacji ciśnieniowej w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej Nr 63, na wniosek Pana Arkadiusza Faj Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. z siedzibą w m. Bystry 25 (11-500 Giżycko), została wydana decyzja z dnia 13 maja 2014r. znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-144.1/14 zezwalająca na zlokalizowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej (1 przejście poprzeczne pod korpusem drogi) w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 w obrębie Kap.

Art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647), na podstawie którego wydano niniejsze postanowienie stanowi, iż decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Z ZAŁOŻENIEM  
Z ORYGINAŁEM

verte

Strona 1/2

**Pouczenie**

Na podstawie art. 144 k.p.a. w związku z przepisami art. 127 § 3 k.p.a. na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, jednakże strona niezadowolona z postanowienia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Ponadto, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647), złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje wyłącznie inwestorowi.

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. mgr inż. Józef Bera  
Z-Ca Dyrektora Oddziału

Otrzymuje:

- ① Pan Arkadiusz Faj  
Wodociąg i Kanalizacja  
Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.  
Bystry 25  
11-500 Giżycko

Do wiadomości:

- 1 Wójt Gminy Giżycko  
ul. Mickiewicza 33  
11-500 Giżycko
- 2 GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
ul. Węgorzewska 4  
11-500 Giżycko

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sądzevicz, tel. (89) 521-28-67  
jsadzevicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie





**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w OLSZTYNIE

O.O.L.Z-3.4351.280.2016.t

Olsztyn, dnia 20 czerwca 2016 r.

**P o s t a n o w i e n i e**

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Giżycko z dnia 10 czerwca 2016 r. znak: RRG.6733.14.2016, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej Kap - Upały - Grajwo, fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Grajwo, kanału technologicznego oraz wewnętrznych linii zasilających dla projektowanych przepompowni ścieków;

- **uzgadniam projekt ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej Kap - Upały - Grajwo, fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Grajwo, kanału technologicznego oraz wewnętrznych linii zasilających dla projektowanych przepompowni ścieków, w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 63.**

**U z a s a d n i e n i e**

Wójt Gminy Giżycko zwrócił się do organu pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. znak: RRG.6733.14.2016 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej Kap - Upały - Grajwo, fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Grajwo, kanału technologicznego oraz wewnętrznych linii zasilających dla projektowanych przepompowni ścieków.

ZŁOŻONOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Rozpatrując powyższy wniosek ustosunkowałem się pozytywnie do projektowanej ww. inwestycji w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 63 (działka nr 72/1 obręb Kap, działki nr 106, 107, 100/11 obręb Grajwo).

Jednocześnie informuje się, iż z uwagi na projektowane zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z kanałami technologicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej nr 63 w obrębach Kap i Grajwo, na wniosek Pana Arkadiusza Faj Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w m. Bystry 25, 11-500 Giżycko, działającego przez pełnomocnika Panią Alicję Bunikowską Prezes Zarządu Biura Projektowego ABRYS Technika Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań, została wydana w dniu 17 maja 2016 r. decyzja znak: O.O.L.Z-3.4341.12.2016.3.s zezwalająca na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno - ciśnieniowej) i sieci wodociągowej wraz z kanałami teletechnicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej nr 63 w obrębach Kap i Grajwo, gm. Giżycko.

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl

Art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), na podstawie którego wydano niniejsze postanowienie stanowi, iż decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

Na podstawie art. 144 k.p.a. w związku z przepisami art. 127 § 3 k.p.a. na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, jednakże strona niezadowolona z postanowienia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Oddziału w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje wyłącznie inwestorowi.

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. mgr inż. Jarosław Bera  
Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

#### Otrzymuje:

1. ABRYS Technika Sp. z o. o.  
60-401 Poznań  
ul. Wiśłana 46
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich  
10-602 Olsztyn  
ul. Pstrowskiego 28 B
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie  
Wydział Spraw Terenowych  
19-300 Elk  
ul. Mickiewicza 15
4. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie  
Rejonowy Oddział w Giżycku  
11-500 Giżycko  
ul. Łuczańska 1

#### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Giżycko  
11-500 Giżycko  
ul. Mickiewicza 33
2. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
11-500 Giżycko  
ul. Węgorzewska 4

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi: Urszula Tempłin  
tel. (89) 521-28-67 [utemplin@gddkia.gov.pl](mailto:utemplin@gddkia.gov.pl)

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

e-mail: [sekretariat\\_olsztyn@gddkia.gov.pl](mailto:sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl)  
[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)



**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

O.OL.Z-3.4351.294.2016.t

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W OLSZTYNIE

Olsztyn, dnia 28 czerwca 2016 r.

**Postanowienie**

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2016 r. znak: RRG.6733.14.2016, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej Kap – Upały – Grajwo, fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Grajwo, kanału technologicznego oraz wewnętrznych linii zasilających dla projektowanych przepompowni ścieków;

- **uzgadniam projekt ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej Kap – Upały – Grajwo, fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Grajwo, kanału technologicznego oraz wewnętrznych linii zasilających dla projektowanych przepompowni ścieków, w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 63.**

ZŁOŻONOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**Uzasadnienie**

Wójt Gminy Giżycko zwrócił się do organu pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. znak: RRG.6733.14.2016 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej Kap – Upały – Grajwo, fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Grajwo, kanału technologicznego oraz wewnętrznych linii zasilających dla projektowanych przepompowni ścieków, z wniosku firmy Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika firmę Abrys Technika Sp. z o. o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Alicję Bunikowską z dnia 11 kwietnia 2016 r. i korektach złożonych dnia 21 kwietnia 2016 r., 24 kwietnia 2016 r. i 17 czerwca 2016 r.

Rozpatrując powyższy wniosek ustosunkowałem się pozytywnie do projektowanej ww. inwestycji w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 63 (działka nr 72/1 obręb Kap, działki nr 106, 107, 100/11 obręb Grajwo).

Jednocześnie informuje się, iż z uwagi na projektowane zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z kanałami technologicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej nr 63 w obrębach Kap i Grajwo, na wniosek firmy Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Faj z siedzibą w m. Bystry 25, 11-500 Giżycko, działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Bunikowską Prezes Zarządu Biura Projektowego ABRYS Technika Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 46, 60-401 Poznań, została wydana w dniu 17 maja 2016 r. decyzja znak:



0.OL.Z-3.4341.12.2016.3.s zezwalająca na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno - ciśnieniowej) i sieci wodociągowej wraz z kanałami teletechnicznymi w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej nr 63 w obrębach Kąp I Grajwo, gm. Giżycko.

Art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778), na podstawie którego wydano niniejsze postanowienie stanowi, iż decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

Na podstawie art. 144 k.p.a. w związku z przepisami art. 127 § 3 k.p.a. na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, jednakże strona niezadowolona z postanowienia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Oddziału w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Nadmieniam, iż zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje wyłącznie inwestorowi.

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. mgr inż. Jarosław Bera  
Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

#### Otrzymuje:

1. ABRYS Technika Sp. z o. o.  
60-401 Poznań  
ul. Wiślana 46
2. Wodociąg i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o.  
11-500 Giżycko  
Bystry 25

#### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Giżycko  
11-500 Giżycko  
ul. Mickiewicza 33
2. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
11-500 Giżycko  
ul. Węgorzeńska 4

ZAŁOŻYŁ  
Z ORYGINAŁEM