



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax . 0-87/ 429 94 80

Bystry, dnia 09.09.2020 r.

Nasz znak: GZK/WT/224/20

Gminny Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Bystry 1H , 11-500 Giżycko

**Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kap-Upały-Grajwo w gminie Giżycko**

1. Sieć projektować w układzie grawitacyjno-tłocznym. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
 - włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr 13/35 obręb Sulimy zaprojektować do istniejącej sieci poprzez istniejącą studnię rewizyjnej o rzędnych 129.99/126.35. Obie wcinki zaprojektować zgodnie z częścią graficzną przedstawioną do wniosku.
 - włączenie projektowanej sieci kan. sanitarnej na dz 124/1 i 123/2 obręb Grajwo zaprojektować do istniejącej sieci ciśnieniowej PE DN 140 mm.
2. Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej uwzględniając perspektywiczne zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z terenu objętego skanalizowaniem.
3. Sieć kan. sanitarnej grawitacyjnej projektować z rur PCV minimum SN8, z rdzeniem litym. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE 100RCSR17.
4. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej projektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych , dostępnych do wykonania czynności eksploatacyjnych .
5. Dokumentacja techniczna na budowę sieci powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Bystrym.
6. Uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć, na wykonanie robót i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi : Ryszard Klukiewicz
specjalista ds. wod-kan.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Bogusława Ciborowska



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax . 0-87/ 429 94 80

Bystry, dnia 09.09.2020 r.

Nasz znak: GZK/WT/225/20

Gminny Zakład Komunalny

Sp. z o.o

Bystry 1H , 11-500 Giżycko

Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości obręb Grajwo , Kąp , gmina Giżycko.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Należy opracować projekt budowlany przez osobę uprawnioną , sieć projektować z rur PEHD100 RC SDR 17 .
2. Zaprojektować sieć wodociągową uwzględniając perspektywiczne za potrzebowanie na wodę do celów spożywczych i ppożarowych z terenu objętego z wodociągowaniem
3. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować od istniejącej gminnej sieci wodociągowej przedstawionej w części graficznej do wniosku:
 - włączenie projektowanej sieci wodociągowej w m. Grajwo na dz. 111/2 zaprojektować od ist. sieci PE DN 110mm. na dz.122/9 od ist. sieci PCV DN 110 mm.
 - włączenie projektowanej sieci wodociągowej obręb Kąp na dz. 116/13,130/15,55, 51/4 zaprojektować od istniejącej sieci wodociągowej PCV DN 160mm na dz.11/1 od ist. sieci PCV DN 90 mm.
4. Za trójnikiem na wcinie zaprojektować zasuwę sieciową
5. Na końcu wodociągu zaprojektować hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą odcinającą, skrzynką uliczną żeliwną minimalnej średnicy 100mm.
6. Sieć oznakować taśmą znacznikową z wkładką metalową koloru niebieskiego z napisem wodociąg.
7. Dokumentacja techniczna na budowę sieci powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Bystrym przed realizacją robót. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji zostaje jako archiwalny w siedzibie GZK Sp. z o. o.
8. Należy uzyskać zgodę właścicieli działek, przez które przebiegać będzie sieć. Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi : Ryszard Klukiewicz
specjalista wod-kan .

Z poważaniem.

PREZES ZARZĄDU

Bogusława Ciołkowska