



Bystry, dnia 06.12.2018 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
Bystry 1 H
11-500 Giżycko
Tel. 87 429 94 80
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego pn: „Remont 30 szt. studni na sieci kanalizacji sanitarnej w Sulimach Gmina Giżycko”

znak sprawy: **GZK.WŚ.01.11.2018**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej zamieszczono treść pytań wraz z odpowiedziami:

Na pytanie:

1. **„Czy Zamawiający dopuści inną, lepszą technologię w postaci zastosowania sztywnej membrany nakładanej automatycznie za pomocą robota natryskowego w postaci polimocznika?”**

Technologia została już zastosowana w studzienkach kanalizacyjnych na terenie naszego kraju w Wodociągach m.in. w Zielonej Górze, Kościanie, Gostyniu, Obornikach itp.

Membrana tworzy monolityczną (bez połączeń) powłokę (sztywną wkładkę) o odporności chemicznej wyższej niż żywice poliestrowe, które oscylują w przedziale pH4-9. Nasz membrana ma odporność pH od 1 potwierdzoną przez Instytut Techniki Budowlanej ITB. oprócz walorów antykorozyjnych tworzy wzmocnienie konstrukcyjne studzienek kanalizacyjnych narażonych na środowisko agresywne w postaci korozji siarczanowej i kwaśnej”.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii renowacji studni.

2. **„Czy zamawiający rozważy dopuszczenie zastosowania w tym postępowaniu zapraw cementowych modyfikowanych polimerami jako technologii renowacji 30szt”.**

Odpowiedź:

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii renowacji studni.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp z o o
11-500 Giżycko, Bystry 1H
tel /fax 87 429 94 80
NIP 8451981926

Prezes GZK Sp. z o. o.
/-/ Andrzej Ligęzowski

PREZES

Andrzej Ligęzowski

