



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel./fax 87 429-94-80

Bystry 04.06.2019.

Zapytanie ofertowe nr GZK.WŚ.04.02.2019

Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzeń i materiałów do kotłowni na potrzeby budynku warsztatowego GZK

I ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę kompletnego wyposażenia kotłowni gazowej.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej kotłowni wg. załączonej dokumentacji. Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można zasięgnąć w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym pokój nr 2, lub telefonicznie pod nr telefonu 608337941

Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji technicznej oraz gwarancja w formie papierowej. Wszystkie urządzenia muszą zostać dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i transmisyjnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 czerwiec 2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 1

Do oferty należy załączyć wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi wykonawca.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona osobiście w pok. nr 2 Gminnego Zakładu Komunalnego - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, lub za pośrednictwem: poczty

elektronicznej na adres: kierownikwodkan@gzkbystry.pl, poczty tradycyjnej na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1 H, 11-500 Giżycko - w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 10:00.

W tytule należy wpisać: „Dostawa kotłowni na potrzeby budynku warsztatowego GZK”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 — Cena — 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jarosława Michnicz pod numerem telefonu 608 337 941 oraz adresem e-mail: kierownikwodkan@gzkbystry.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Wzór oświadczenia.

Wykaz urządzeń i materiałów.

Projekt kotłowni.

PREZES ZARZĄDU

Bogusława Ciborowska

GZK.WS.04.02.2019

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. €

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Bystry 1H, 11-500 Giżycko

Sprawę prowadzi: Jarosława Michnicz, tel. 608337941, e-mail: kierownikwodkan@gzkbystry.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa urządzeń i materiałów do kotłowni na potrzeby budynku warsztatowego GZK

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

.....
.....
.....
.....

(pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
2. Deklaruję ponadto:
 - a) termin wykonania zamówienia:,
 - b) warunki płatności:,
 - c) okres gwarancji:,

Oświadczam, że:

- a) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- b) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

1. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - a).....
 - b).....
 - c).....

Data.....

dn.....

GZK.WŚ.04.02.2019

OŚWIADCZENIE

Oferent:

.....
.....
.....
.....

(nazwa i siedziba firmy, telefon, e-mail)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:

Dostawa urządzeń i materiałów do kotłowni na potrzeby budynku warsztatowego GZK
oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Data i podpis wykonawcy



WYKAZ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

GZK.WŚ.03.02.2019

Lp	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena	Wartość netto
1	2*Kocioł gazowy wiszący Vitodens 200-W o modułowej mocy 15,4-54,4 kW każdy, ZABEZPIECZENIE KOTŁA STR 3 BAR,SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE DN 80 Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ, ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY EA1, PRZYLGOWY CZUJNIK TEMPERATURY DO POMIARU TEMP. W RURZE Z PRZEWODEM I WTYCZKĄ, URZĄDZENIE NEUTRALIZACYJNE,ZESTAW BAZOWY W SZACHT 80/125 2SZT., RURA sps 80/125 L=1000mm 6 SZT.	kpl	1		
2	STAL KOŁNIERZ Z SZYJKĄ DN 65/76,10 PN10-NY	szt	14		
3	ZAWÓR KULOWY 1/2" WZ MOTYL	szt	7		
4	ODPOWIETRZNIK AUTO 1/2" PROSTY=ZAWÓR STOPOWY	szt	7		
5	IZOLACJA KOTŁOWNI	kpl	1		
6	ZAWÓR TRÓJDROGOWY-MIESZACZ MINIMIX MI 3 X 1" GW 1" + GZ 1 1/2", KVS - 10	szt	2		
7	ZAWÓR TRÓJDROGOWY -MIESZACZ MINIMIX MI 4 X 1 1/2" GW 1 1/2", KVS - 25	szt	1		
8	SIŁOWNIK SM 4.6 - 60 S. 230V 1A	szt	3		
9	ZAWÓR KULOWY 1" WW RĄCZKA CZERWONY PN30	szt	8		
10	ZAWÓR KULOWY 1 1/2" WW RĄCZKA CZERWONY PN30	szt	5		
11	ZAWÓR ZWROTNY 1" WW Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNY PERFEKT PHA-020 PERFEXIM	szt	3		
12	ZAWÓR ZWROTNY 1 1/2" WW Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNY PERFEKT PHA-020 PERFEXIM	szt	1		
13	ZAWÓR ZWROTNY 1/2" GW-GW MOSIĘŻNY GRZYBE 6 KFA	szt	1		
14	TERMOMANOMETR 80 mm 4 BAR TYLNE AX GZ 1/2" 120st Z AUTOMATYCZNYM ZAWOREM ZAMYKAJĄCYM 1/2"	szt	8		
15	FILTRODMULNIK TERFM 65/1.6	szt	1		
16	Separator powietrza LA 65 10 bar / 120°C szare	szt	1		
17	STAD DN 25 – ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Z ODWODNI ENIEM 1/2"	szt	2		
18	STAD DN 40 – ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Z ODWODNI ENIEM 1/2"	szt	2		
19	Naczynie przeponowe NG 100L 6 bar stojące szare	szt	1		
20	pompa Alpha2 25-80 230V nr kat. 99411178	szt	1		
21	MAGNA3 32-40 180 R 1 1/4	szt	1		
22	MAGNA3 32-40 180 R 1	szt	1		
23	ZABEZP.STANU WODY 933.1 Z BLOKADĄ SYR	szt	1		
24	FILTR SKOŚNY DO GAZU 1" WW PERFEKT PN 5 TEMP -20 DO +60	szt	2		
25	RURKA MANOMETRYCZNA 1/2" GZ. SPIRALNA PN 25, 150 st	szt	8		
26	KUREK MANOMETR 2-DR. 1/2" GW-GW PN16, 50 st ZAWÓR ZAMYKAJĄCY RM 15	szt	8		

Lp	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena	Wartość netto
27	ZAWÓR KULOWY 1" WW	szt	10		
28	ZAWÓR ZWROTNY 1" GW-GW MOSIĘŻNY GRZYBEK	szt	1		
29	MANOMETR 63 mm 10 BAR DOLNE RAD GZ 1/4" KL. 2,5	szt	3		
30	PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE 1" 100CM GW-GZ W OPLOCIE ZE STALI NIERDZ.	szt	2		
31	BA – IZOLATOR PRZEPEŁ. ZWROTN GWINT 1" ZE ŚRUBUNKAMI KVS=6,0	szt	1		
32	ZAWÓR KULOWY 1 1/4" WW RĄCZKA CZERWONY N30 PERFEKT	szt	1		
33	ZAWÓR GRZYBKOWY 1 1/4" GW-G W PROSTY POKR O ŻELIWNE OCYNKOWANY PN10 KFA	szt	3		
34	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/4"-1" 6 BAR PRESC OR B FLAMCO WODA PITNA	szt	1		
35	Filtr skośny do wody 1" WW Perfekt PN25	szt	1		
36	REGULATOR CIŚNIENIA D05FS-1A DN 25 (REDUKTOR)	szt	1		
37	ZAWÓR KULOWY 1/2" WW	szt	1		
38	ZAWÓR KULOWY KFE 1/2" ze złączką do węża PN10	szt	1		
39	ZAWÓR KULOWY 1" śrubunek	szt	6		
40	ZAWÓR KULOWY 1/2" śrubunek	szt	1		
41	NACZYNIĘ PRZEPONOWE hw 18L DO cw LAT GWARANCJI	SZT	1		
42	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1/2" 6 BAR 2115	SZT	1		
43	Grzałka grbt 1,4 kw 230v 1 1/4" do bojlera	szt	1		
44	Wymiennik stojący 150 l z/w	szt	1		
45	Pompa alpha 2 25-80 230Vnr kat99411178	szt	1		
46	FILTR SKOŚNY DO WODY 1" PN25	SZT	1		
47	ZŁĄCZE ODCINAJĄCE SU R1X1	SZT	1		
48	ZAWÓR NAPEŁNIANIA IINST 1/2 1-5 BAR 80+ MANOMETR	SZT	1		
49	STACJA ZMIĘKCZANIA VISSMAN AQUASET 500-N	SZT	1		
50	OBUDOWA FILTRA Z WKŁADEM	SZT	1		
51	MANOMETR 80 mm 4 BAR TYLNE AX GZ 1/4" KL. 1,6	szt	8		
52	ŚRUBUNEK POMPY DN 32	szt	1		
53	ŚRUBUNEK POMPY DN 25	szt	3		



Informacja dotycząca danych osobowych

przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10-05-2018 r..

- 1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., z siedzibą w BYSTRY 1H,, 11-500 Giżycko, tel. 87 429-94-80, dalej jako ADO.
- 2) ADO powołał inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się poprzez adres korespondencyjny: 11-500 Giżycko, BYSTRY 1H, adres e-mail: daneosobowe@gzkbystry.pl
- 3) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO – niezbędne do realizacji umowy.
- 4) Dane osobowe będą przetwarzane:
 - w celu prowadzenia działalności gospodarczej ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 - w celu dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
- 5) Dane mogą być ujawniane następujących odbiorcom:
 - upoważnionym przez ADO pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne (np. firmy świadczące usługi pocztowe, informatyczne),
 - za pomocą zdalnego pulpitu wgląd do danych ma firma będąca autorem oprogramowania do obsługi bazy danych klientów ADO
 - a/ ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Pięknego 6/7,
 - c/ Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Bujko z siedzibą w Olsztynie, ul. Mazurska 16/2
 - d) firma ORJO Robert Olech ul. Staszica 32/3 11-500 Giżycko,
 - poza wymienionymi, nie planuje się udostępniania danych innym odbiorcom, chyba że wpłynie prawnie uzasadniony wniosek.
- 6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- 7) Dane osobowe będą:
 - przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej;
 - przetwarzane przez ADO w celu, na który uzyskał zgodę – przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania tej zgody.
- 8) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ADO dostępu do własnych danych oraz ich sprostowania.
- 9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo „do bycia zapomnianym” po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych.
- 10) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
- 11) Podanie danych ADO jest wymogiem umowy o świadczenie usług/wykonawczej. Nie podanie danych może uniemożliwić obsługę Pana/Pani interesów i może skutkować jej zaprzestaniem.
- 12) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
- 13) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.